



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00277/25

Серия RU № 0433571

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН». ОГРН 1025201991264. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1. Телефон: 8(83145) 5-76-32. Адрес электронной почты: nkz-nn@nkz-nn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН». Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели контрольные торговой марки TOKOV ELECTRIC с медными жилами, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, с числом жил от 2 до 37, с номинальным сечением жил от 0,75 до 6,0 мм² включительно, согласно приложению (бланки № 0942411, № 0942412). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 273213-026-55085101-2025 «Кабели контрольные, торговой марки TOKOV ELECTRIC, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и из композиций, не содержащих галогенов на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2505-69 от 15.05.2025, № 2505-70 от 15.05.2025, № 2505-71 от 15.05.2025, № 2505-72 от 15.05.2025, № 2505-73 от 15.05.2025, № 2506-12 от 03.06.2025, № 2506-13 от 03.06.2025, № 2506-14 от 03.06.2025, № 2506-15 от 03.06.2025, № 2506-16 от 03.06.2025, № 2507-33 от 18.07.2025, № 2507-34 от 18.07.2025, № 2507-44 от 23.07.2025 выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, протокола испытаний № 177 от 13.05.2025, выданного ООО ЦИКП «Волгатест», регистрационный номер РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015, протокола испытаний № 11707/РС от 30.04.2025, выданного Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0359ТС/АП от 28.07.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11АГ67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Сергеем Николаевичем Краснищим. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 1508-78 «Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия» (п.п. 1.3, 1.5, 2.2, 2.3, 2.3а, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13-2.15, 2.18.); ГОСТ 26411-85 «Кабели контрольные. Общие технические условия» (п.п. 2.4.2, 2.4.3, 2.4.6, 2.4.7, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.5, 2.6.1, 6.1.1); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.2-5.8). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в ЭД, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, кабели марок: КВВГЭ 4х1,0 с 21.03.2025; КВВБШвнг(А) 7х1,5 с 21.03.2025; КВВГнг(А)-FRLS-XL 5х2,5 с 21.03.2025; КППГнг(А)-FRHF 10х6,0 с 21.03.2025; КВВГнг(А)-LS 5х2,5 с 22.03.2025. Договор с изготовителем № 032-ОС от 25.02.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.07.2025

ПО

28.07.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Диана Геннадьевна Герасимова (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Юрий Вячеславович Герасимов (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00277/25

Серия **RU** № **0942412**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели контрольные торговой марки TOKOV ELECTRIC с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из морозостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, марки КВВГнг(А)-LS-XЛ, экранированные, марки КВВГЭнг(А)-LS-XЛ, бронированные с изоляцией и защитным шлангом из морозостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марки КВБбШвнг(А)-LS-XЛ, огнестойкие, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, марки КВВГнг(А)-FRLS-XЛ, экранированные, марки КВВГЭнг(А)-FRLS-XЛ, бронированные с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марки КВБбШвнг(А)-FRLS-XЛ на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, с числом жил от 2 до 37, с номинальным сечением жил от 0,75 до 6,0 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 2, ПО1 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 273213-026-55085101-2025 «Кабели контрольные, торговой марки TOKOV ELECTRIC, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и из композиций, не содержащих галогенов на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия»
8544 49 910 8	Кабели контрольные торговой марки TOKOV ELECTRIC с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, марки КППГнг(А)-HF, экранированные, марки КППГЭнг(А)-HF, бронированные с изоляцией и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марки КПБПнг(А)-HF, огнестойкие, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, марки КППГнг(А)-FRHF, экранированные, марки КППГЭнг(А)-FRHF, бронированные с изоляцией и защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марки КПБПнг(А)-FRHF на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, с числом жил от 2 до 37, с номинальным сечением жил от 0,75 до 6,0 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 1, ПТПМ 2, ПКА1, ПО1 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 273213-026-55085101-2025 «Кабели контрольные, торговой марки TOKOV ELECTRIC, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и из композиций, не содержащих галогенов на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00277/25

Серия **RU** № **0942411**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели контрольные торговой марки TOKOV ELECTRIC с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика марки КВВГ, экранированные, марки КВВГЭ, бронированные с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, марки КВБбШв, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, с числом жил от 2 до 37, с номинальным сечением жил от 0,75 до 6,0 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности: ПРГО 1 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 273213-026-55085101-2025 «Кабели контрольные, торговой марки TOKOV ELECTRIC, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и из композиций, не содержащих галогенов на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия»
8544 49 910 8	Кабели контрольные торговой марки TOKOV ELECTRIC с медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, марки КВВГнг(А), экранированные, марки КВВГЭнг(А), бронированные с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, марки КВБбШвнг(А) на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, с числом жил от 2 до 37, с номинальным сечением жил от 0,75 до 6,0 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 273213-026-55085101-2025 «Кабели контрольные, торговой марки TOKOV ELECTRIC, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и из композиций, не содержащих галогенов на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия»
8544 49 910 8	Кабели контрольные торговой марки TOKOV ELECTRIC с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, марки КВВГнг(А)-LS, экранированные, марки КВВГЭнг(А)-LS, бронированные с изоляцией и защитным шлангом из морозостойкого поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марки КВБбШвнг(А)-LS, огнестойкие, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, марки КВВГнг(А)-FRLS, экранированные, марки КВВГЭнг(А)-FRLS, бронированные с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, марки КВБбШвнг(А)-FRLS, на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, с числом жил от 2 до 37, с номинальным сечением жил от 0,75 до 6,0 мм ² включительно. Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПТПМ 2, ПГО 1 по ГОСТ 31565-2012	ТУ 273213-026-55085101-2025 «Кабели контрольные, торговой марки TOKOV ELECTRIC, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением и из композиций, не содержащих галогенов на номинальное напряжение 0,66 кВ. Технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Диана Геннадьевна Герасимова
(Ф.И.О.)Юрий Вячеславович Герасимов
(Ф.И.О.)