



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07847/23

Серия **RU** № **0472399**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ", Место нахождения: 109004, Российская Федерация, город Москва, улица Никольямская, дом 45, строение 2, помещение II, комната 11. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Российская Федерация, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 1, офисы 331, 332, регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № RA.RU.11ПФ02, дата регистрации 04.07.2016 года, номер телефона: +74956262903, адрес электронной почты: profit-2015@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН". Место нахождения: 607651, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, город Кстово, улица Школьная, дом 2, помещение 1/2, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 607675, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1025201991264. Телефон: +7 (83145) 5-76-32, адрес электронной почты: nkz-nn@nkz-nn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН". Место нахождения: 607651, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, город Кстово, улица Школьная, дом 2, помещение 1/2, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607675, Нижегородская область, Кстовский район, село Безводное, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, с медными жилами сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм², с числом жил 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 100 Гц, марок: КППГнг(А)-HF, КППГнг(А)-HF, КППГнг(А)-FRHF, КППГнг(А)-FRHF, КПППнг(А)-HF, КПППнг(А)-FRHF. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-014-55085101-2018 "Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов 0,66 и 1кВ. Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 59X/H-02.11/23 от 02.11.2023 года; № 7X/H-26.10/23 от 26.10.2023 года, выданных Испытательным центром "Certification Group" ИЛ "HARD GROUP" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер № RA.RU.21ПЦ01. Акта анализа состояния производства № 232109-05 от 02.10.2023 года выданного Органом по сертификации продукции ООО "ПРОФИТ" (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11ПФ02), подписанного экспертом Коростелевым Ильей Александровичем. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Соответствие продукции обеспечивается непосредственным выполнением требований безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования". Климатическое исполнение кабелей УХЛ категории размещения 2-5 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 25 лет. Условия хранения указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 06.2023 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.11.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Лисовская Анастасия Николаевна
(Ф.И.О.)

Дмитриева Римма Валентиновна
(Ф.И.О.)