



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB62.B.01605/24

Серия **RU** № **0503866**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГАММА". Место нахождения: 142116, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 14 строение 1, офис 9. Адрес места осуществления деятельности: 142116, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Лобачева, дом 14 строение 1, офис 9. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.11HB62. Дата решения об аккредитации: 20.01.2020 года. Номер телефона: +74958810019, адрес электронной почты: info@gamma-sert.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 607675, Россия, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1
Основной государственный регистрационный номер 1025201991264. Номер телефона: +78314557632. Адрес электронной почты: nkz-nn@nkz-nn.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЕГОРОДСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 607675, Россия, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1

ПРОДУКЦИЯ

Провода плоские для электропроводок, на напряжение 250/400В, с медными токопроводящими жилами, числом жил 2 или 3, номинальным сечением жилы от 1,5 мм² до 6,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, марки ПБВВГ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3551-003-55085101-2008 «Провода бытового и промышленного назначения для электропроводок. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 36318ИЛНВО,

36319ИЛНВО от 17.10.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); Протокола испытаний № ППБ-1601/10-2024 от 29.10.2024 года, выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90); Акта о результатах анализа состояния производства №24/09/0041 от 26.09.2024 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью "ГАММА" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB62), эксперт, подписавший акт о результатах анализа состояния производства - Герасимов Сергей Михайлович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУ 3551-003-55085101-2008 «Провода бытового и промышленного назначения для электропроводок. Технические условия». Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Статьи 4 и 5). Описание технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от применения кабелей. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (пункт 5.2). Условия хранения проводов должны соответствовать группе ЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы не менее 10 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 08.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

11.11.2024

ПО

10.11.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Пешехонова Ирина Михайловна
(Ф.И.О.)

Нигматулина Эльвира Наилевна
(Ф.И.О.)