



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00382/26

Серия **RU** № **0586992**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон: (8112)29-22-72, адрес электронной почты: info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН» (ООО НКЗ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН»). ОГРН: 1025201991264. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1. Телефон 8(83145) 5-76-32. Адрес электронной почты nkz-nn@nkz-nn.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН» (ООО НКЗ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, городской округ город Нижний Новгород, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1.

ПРОДУКЦИЯ Провода установочные, с медными токопроводящими жилами, числом 1, номинальным сечением от 0,75 до 150 мм² с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение при одиночной прокладке, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, марок ПуВ, ПуГВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 2609-18 от 14.09.2026, № 2609-19 от 14.09.2026, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21HP06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0469ТС/АП от 15.09.2026 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Маргаритой Юрьевной Герасимовой и Алексеем Григорьевичем Косолаповым. Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011: ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.5; 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.4.1 (п.п. 1-5 табл. 2), 5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.3.1, 5.3.2); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, проводов марок: ПуВ 1х1,5-450/750 с 07.07.2026; ПуГВ 1х25 450/750 с 07.07.2026.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.09.2026 **ПО** 14.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Д.И. Герасимова
(подпись)
М.П. Москаленко
(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова

(Ф.И.О.)

Марина Александровна Москаленко

(Ф.И.О.)