



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AG67.B.00319/25

Серия **RU** № **0590396**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Место нахождения (адрес юридического лица): улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Николая Васильева, дом 110, офис 31, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН». ОГРН 1025201991264. Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1. Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1. Телефон: 8(83145) 5-76-32. Адрес электронной почты: nkz-nn@nkz-nn.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН». Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 607675, Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, село Безводное, улица Гоголя, здание 55/1.

**ПРОДУКЦИЯ** Провода установочные с медными токопроводящими жилами, числом 1, номинальным сечением от 0,75 мм<sup>2</sup> до 150 мм<sup>2</sup> с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при одиночной прокладке, на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно, марок: ПуВ, ПуГВ. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 2512-119 от 23.12.2025, № 2512-120 от 23.12.2025, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0403ТС/АП от 24.12.2025 Органа по сертификации продукции ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.11AG67 от 02.08.2016, подписанного экспертами: Алексеем Юрьевичем Царевым и Маргаритой Юрьевной Гераимовой. Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ГОСТ 31947-2012 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия» (п.п. 5.2.1.2-5.2.1.5; 5.2.2.1, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.3, 5.2.4.1 (п.п. 1-5 табл. 2), 5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.3, 5.3.1, 5.3.2); ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п. 5.2). Условия хранения, транспортирования и срок службы указаны в ЭД, приложенной к изделию. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, провода марок: ПуВ 1х6-450/750 с 13.11.2025; ПуГВ 1х1,5-450/750 с 13.11.2025. Договор с изготовителем № 119-ОС от 27.10.2025.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.12.2025

**ПО**

23.12.2030

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Диана Геннадьевна Герасимова

(ф.и.о.)

Юрий Вячеславович Герасимов

(ф.и.о.)